

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

dla przetargu nieograniczonego pn.:

Opracowanie dokumentacji projektowej instalacji odzysku ciepła ze szlamów podestylacyjnych wraz z przyłączem ciepłowniczym

1. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej na potrzeby realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji odzysku ciepła ze szlamów podestylacyjnych powstających w procesie produkcji sody kalcynowanej w zakładzie Qemetica Soda Polska S.A. w Inowrocławiu wraz z budową przyłącza pomiędzy tą instalacją a siecią ciepłowniczą ZEC Inowrocław.

2. Zamawiający:

Pełna nazwa Zamawiającego: QEMETICA Soda Polska S.A.

Adres: ul. Fabryczna 4, 88-101 Inowrocław

Telefon: +48 52 354 15 00

E-mail: gsp@qemetica.com

3. Cel inwestycji:

Celem inwestycji jest efektywne wykorzystanie ciepła odpadowego poprzez budowę instalacji odzysku ciepła odpadowego zintegrowanej z miejskim systemem ciepłowniczym, co przyczyni się do zwiększenia efektywności energetycznej miasta i zakładu oraz redukcji emisji CO₂. Odzyskane ciepło będzie wykorzystywane w miejskiej sieci ciepłowniczej w Inowrocławiu oraz zakładowej sieci ciepłowniczej Zakładu Produkcyjnego Zamawiającego w Inowrocławiu (dalej: ZP Qemetica). Moc nominalna nowej wymiennikowni osiągnąca przy średnim przepływie szlamu na poziomie 500 m³/h wyniesie ≥ 12 MWt (bez uwzględnienia mocy wymienników rezerwowych).

Zamawiający pozyskał wsparcie finansowe ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO) w ramach Inwestycji B.1.1.1 „Inwestycje w źródła ciepła (chłodu) w systemach ciepłowniczych” na realizację projektu pn. „Budowa instalacji odzysku ciepła ze szlamów podestylacyjnych”.

Wstępny opis planowanego przedsięwzięcia i analizowanych wariantów jego realizacji oraz podstawowe założenia projektowe stanowiące podstawę do dalszych prac projektowych zostały przedstawiony w załączniku nr 1 - Studium wykonalności (dalej: Studium) - zagospodarowanie ciepła odpadowego na potrzeby grzewcze. W ramach optymalizacji rozwiązania Zamawiający planuje

wprowadzić następujące zmiany w stosunku do założeń i rozwiązań opisanych w Studium:

- Zmienić trasę przyłącza ciepłowniczego. Proponowana nowa trasa została przedstawiona w załączniku nr 2 „Proponowana nowa trasa przyłącza ciepłowniczego od instalacji odzysku ciepła do pompowni i węzła na terenie ZEC”.
- Ustalić średnicę przyłącza ciepłowniczego pomiędzy instalacją odzysku, a siecią ZEC na poziomie DN400.
- Zmienić założoną ilość generowanego szlamu w procesie destylacji. Aktualnie Zamawiający zakłada, zmienność przepływu szlamu w granicach 450 - 900 m³/h oraz średni przepływ szlamu, przy której instalacja musi osiągać moc nominalną na poziomie 500 m³/h.
- Obniżyć minimalną temperaturę, do której można schłodzić szlam w instalacji odzysku poniżej poziomu 75 st.C (im niższa wartość przepływających szlamów w kierunku utylizacji tym istnieje większa możliwość redukcji temperatury szlamu - dokładne wartości do ustalenia na poziomie projektowym - zakłada się, że temperatura szlamu, nawet przy przepływach poniżej 200 m³/h, nie może być niższa niż 55 st C).
- Zrezygnować z podziału wymienników szlam - woda na dedykowane do pracy na potrzeby ZEC i ZP Qemetica. W proponowanym rozwiązaniu sieć ZP Qemetica będzie zasilana pośrednio z obiegu wodnego zasilającego sieć ZEC poprzez układ wymienników woda - woda.
- Ograniczyć zakres wymaganej wymiany rurociągów szlamu na odcinku od instalacji odzysku ciepła do instalacji dekantacji. W proponowanym rozwiązaniu wykorzystane zostaną istniejące rurociągi szlamu, projektowany układ pomp i zaworów musi zapewnić możliwość regulacji przepływu szlamu przez rurociągi w wymaganym zakresie.
- Wykorzystać istniejące w Elektrociepłowni Qemetica odgazowywacze do przygotowania wody uzupełniającej wewnątrz zakładową sieć ciepłą. W tym celu należy wykorzystać wskazany przez Zamawiającego króciec na rurociągu ssącym pomp wody zasilającej znajdujący się na poziomie + 2,5 m w EC. Maksymalny pobór nie powinien przekraczać 30 m³/h (do ustalenia po wykonaniu inwentaryzacji obecnie funkcjonującego układu, przed etapem projektowym).
- Umożliwić wykorzystanie nieczynnego rurociągu kondensatu (trasy po istniejącym rurociągu), do transportu skroplin z instalacji parowych podgrzewaczy wody sieciowej. Możliwość wykorzystania do decyzji projektanta (konieczność doposażenia w zawór trójdrożny oraz czujnik przewodności on-line).

Założenia przedstawione w Studium oraz w punktach powyżej wymagają dalszej weryfikacji i mogą podlegać aktualizacji w trakcie prowadzenia prac projektowych. Warunkiem dla wdrożenia zmian do założeń jest uzyskanie każdorazowo akceptacji zmian przez Zamawiającego.

4. Podział zamówienia na zadania

Przedsięwzięcie podzielone jest na dwa zadania:

- a. Zadanie 1: Budowa Instalacji Odzysku Ciepła, w tym wymiennikowni, pompowni głównej na terenie ZP Qemetica, pompowni wstępnej i węzła technologicznego na terenie ZEC, instalacji technologicznych, budynków, układów zasilania, układów automatyki, wszelkich przyłączy (poza przyłączem ciepłowniczym) oraz wszelkich innych elementów przedsięwzięcia nie wymienionych w zadaniu dot. budowy Przyłącza Ciepłowniczego.
- b. Zadanie 2: Budowa Przyłącza Ciepłowniczego na odcinku od ściany budynku wymiennikowni na terenie ZP Qemetica do planowanych pompowni wstępnej i węzła na terenie ZEC Inowrocław. Zadanie obejmuje kompleksowe wykonanie sieci ciepłowniczej, estakad i konstrukcji wsporczych z fundamentami, instalacji do wykrywania wycieków oraz sieci światłowodowej.

Oferent może złożyć ofertę na opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej na wykonanie jednego lub dwóch zadań wskazanych powyżej.

Oferty na każde zadanie będą oceniane osobno.

Granice zakresów projektowych określa się na zaworach odcinających zlokalizowanych bezpośrednio przed spinką S2 (zgodnie z warunkami technicznymi przyłączenia do sieci ciepłowniczej) po stronie Instalacji Odzysku Ciepła. Zawory te stanowią element Zadania 1.

5. Zakres i warunki wykonania prac:

Zakres i warunki wykonania prac zostały określone w załączniku nr 4 „Zakres prac projektowych i wymagania dot. dokumentacji”.

6. Zawartość oferty:

Ofertę należy przygotować zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 9 do SIWZ, który obejmuje m.in.:

- a. Wykaz danych Oferenta,
- b. Wykaz referencji potwierdzających posiadanie wymaganego doświadczenia,
- c. Wykaz osób odpowiedzialnych za realizację zamówienia wraz ze wskazaniem ich doświadczenia w wymaganym zakresie,
- d. Wykaz oprogramowania wykorzystywanego do projektowania,
- e. Oświadczenie o akceptacji zakresu i warunków wykonania prac,
- f. Oświadczenie o spełnieniu wymagań udziału w postępowaniu,
- g. Oświadczenie o spełnieniu warunku dotyczącym zapewnienia personelu do wykonania zamówienia,
- h. Oświadczenie o spełnieniu warunku dotyczącym kondycji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
- i. Oświadczenie o spełnieniu warunku dotyczącym ubezpieczenia zapewniającego wykonanie

- zamówienia,
j. Ofertę cenową.

Do oferty należy załączyć:

- referencje potwierdzające wykonanie prac wskazanych w formularzu oferty,
- dokumenty potwierdzające sytuację finansową Oferenta za lata 2023-2025, w szczególności sprawozdania finansowe, bilanse, rachunki przepływów pieniężnych, rachunki zysków i strat, deklaracje roczne CIT lub PIT, księgi przychodów i rozchodów, wyciągi bankowe lub inne dokumenty finansowe,
- oświadczenia stanowiące załącznik nr 10 do SIWZ,
- dokumenty rejestrowe Oferenta – odpis aktualny/wydruk odpowiadający odpisowi aktualnemu z Krajowego Rejestru Sądowego lub informacja/aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Urząd Miasta lub Gminy, w którym dany podmiot gospodarczy został zarejestrowany lub wyciąg/informacja z innego właściwego rejestru,
- dokument potwierdzający umocowanie przedstawiciela Oferenta do działania w jego imieniu i na jego rzecz (jeśli dotyczy).

7. Termin i czas realizacji oraz harmonogram płatności:

Zgodnie z wytycznymi zawartymi w załączniku nr 5 do SIWZ.

8. Lokalizacja instalacji:

Qemetica Soda Polska, ul. Fabryczna 4, 88-101 Inowrocław, Instalacja Sody Surowej - ZP Inowrocław.

9. Warunki udziału w postępowaniu:

a. Wymagania w zakresie referencji:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Oferenci, którzy posiadają doświadczenie w realizacji prac projektowych poświadczane referencjami zgodnie z poniższymi wymogami:

i. dla Zadania 1. Budowa instalacji odzysku:

- przygotowanie kompleksowej dokumentacji projektowej we wszystkich branżach przynajmniej dwóch instalacji przemysłowych o wartości powyżej 10 mln PLN (netto) każda w ciągu ostatnich 7 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie.
- przygotowanie dokumentacji projektowej w branży technologicznej przynajmniej jednej instalacji odbierającej ciepło od mediów trudnych (szlamy, kondensaty, ścieki itp.) o mocy min. 1 MW w ciągu ostatnich 7 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie.

ii. dla Zadania 2. Budowa przyłącza ciepłowniczego:

- przygotowanie kompleksowej dokumentacji projektowej we wszystkich branżach przynajmniej dwóch sieci ciepłowniczych o średnicy co najmniej DN300 i długości co najmniej 500 m każda (wraz z instalacją do detekcji wycieków) w ciągu ostatnich 7 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie.

Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony na podstawie wykazu projektów zawartego w Tabeli 2 załącznika nr 9 oraz referencji, które Oferent zobowiązany jest przedłożyć razem z Ofertą.

b. Wymagania w zakresie zapewnienia personelu zdolnego do wykonania zamówień:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Oferenci, którzy dysponują kadrą niezbędną do realizacji zamówienia. Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunku udziału w postępowaniu zawartym w załączniku nr 9.

i. dla Zadania 1. Budowa instalacji odzysku:

- Kierownik projektu z co najmniej 5 letnim doświadczeniem w projektowaniu instalacji przemysłowych.
- 2 projektantów w branży technologicznej z co najmniej 5 letnim doświadczeniem w projektowaniu instalacji przemysłowych.
- 1 architekt z co najmniej 5 letnim doświadczeniem w projektowaniu budynków technicznych, konstrukcji wsporczych, fundamentów pod wymienniki, pompy i konstrukcje. Wymagane ważne uprawnienia budowlane do projektowania.
- 1 konstruktor z co najmniej 5 letnim doświadczeniem w projektowaniu budynków technicznych, konstrukcji wsporczych, fundamentów pod wymienniki, pompy i konstrukcje. Wymagane ważne uprawnienia budowlane do projektowania.
- 1 projektant w branży elektrycznej z co najmniej 5 letnim doświadczeniem w projektowaniu układów zasilających SN i NN. Wymagane ważne uprawnienia budowlane do projektowania.
- 1 projektant w branży AKPiA z co najmniej 5 letnim doświadczeniem w projektowaniu systemów sterowania DCS i automatyki obiektowej.
- 1 projektant w branży sanitarnej z co najmniej 5 letnim doświadczeniem w projektowaniu instalacji przemysłowych. Wymagane ważne uprawnienia budowlane do projektowania.

ii. dla Zadania 2. Budowa przyłącza ciepłowniczego:

- 1 projektant z co najmniej 5 letnim doświadczeniem w projektowaniu sieci ciepłowniczych wraz z instalacją do detekcji wycieków. Wymagane ważne uprawnienia budowlane do projektowania.
- 1 konstruktor z co najmniej 5 letnim doświadczeniem w projektowaniu estakad

i konstrukcji wsporczych i fundamentów. Wymagane ważne uprawnienia budowlane do projektowania.

c. Wymagania w zakresie oprogramowania:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Oferenci, którzy posiadają oprogramowanie niezbędne do realizacji zamówienia zgodnie z poniższymi wymogami:

i. dla Zadania 1. Budowa instalacji odzysku:

- licencje na oprogramowanie służące do projektowania instalacji przemysłowych w formacie 3D (np. Revit 3D, AutoCAD, BricsCAD itp.).
- schematy elektryczne będą opracowane w dedykowanym oprogramowaniu (np. E-plan, Autocad electrical, WScad, itp.).

ii. dla Zadania 2. Budowa przyłącza ciepłowniczego:

- licencje na oprogramowanie służące do projektowania sieci ciepłowniczych w formacie 2D i/lub 3D.
- schematy elektryczne będą opracowane w dedykowanym oprogramowaniu (np. E-plan, Autocad electrical, WScad, itp.).

Zamawiający uzna za spełniony ww. warunek na podstawie wykazu oprogramowania wykorzystywanego do projektowania zawartego w Tabeli 4 załącznika nr 9.

d. Kondycja finansowa i ubezpieczenia:

Do udziału w postępowaniu dopuszczony zostanie Oferent, który znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony, jeżeli Oferent wykaże:

i. dla Zadania 1. Budowa instalacji odzysku:

- średnie przychody w latach 2023 - 2025 na poziomie co najmniej 10 mln PLN rocznie
- ubezpieczenie OC projektanta z sumą ubezpieczenia na poziomie co najmniej 10 mln PLN lub zobowiązanie Oferenta do zawarcia takiego ubezpieczenia i przedstawienia Zamawiającemu dokumentów to potwierdzających w ciągu 14 dni od daty wyboru oferty.

ii. dla Zadania 2. Budowa przyłącza ciepłowniczego:

- średnie przychody w latach 2023 - 2025 na poziomie co najmniej 3 mln PLN rocznie
- ubezpieczenie OC projektanta z sumą ubezpieczenia na poziomie co najmniej 3 mln PLN lub zobowiązanie Oferenta do zawarcia takiego ubezpieczenia i przedstawienia Zamawiającemu dokumentów to potwierdzających w ciągu 14 dni od daty wyboru oferty.

Zamawiający uzna za spełniony ww. warunek na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunku udziału w postępowaniu zawartym w załączniku nr 9 oraz przedstawionych przez Oferenta sprawozdań finansowych, bilansów, rachunków przepływów pieniężnych z lat 2023-2025, deklaracji rocznych CIT

lub PIT, księgi przychodów i rozchodów, rachunku zysku i strat, wyciągów bankowych lub innych dokumentów potwierdzających sytuację finansową Oferenta.

e. Konflikt interesów:

W celu uniknięcia konfliktu interesów, z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane kapitałowo lub osobowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru oferty a Oferentem, polegające w szczególności na:

- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
- posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ w wytycznych programowych,
- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
- pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki, kurateli lub innej faktycznej relacji, mogącej budzić wątpliwości co do niezależności przedstawicieli Zamawiającego wobec któregośkolwiek z Oferentów.

Weryfikacja braku powiązań odbywać się będzie na podstawie złożonego przez Oferenta oświadczenia o braku powiązań osobowych/kapitałowych z Zamawiającym zgodnie z załącznikiem nr 10.

Ocena zgodności Ofert z warunkami udziału w postępowaniu przeprowadzona zostanie na podstawie analizy informacji, jakie Oferent zawarł w Ofercie. Ocenie podlegać będzie zarówno formalna jak i merytoryczna zgodność z wymaganiami.

f. Z Postępowania zostaną wykluczeni Oferenci, którzy:

- zalegają z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, z wyjątkiem przypadków, gdy uzyskano przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
- znajdują się w likwidacji, upadłości, aktywami Oferenta zarządza likwidator lub sąd, Oferent zawarł układu z wierzycielami, działalność gospodarcza Oferenta jest zawieszona albo Oferent znajduje się w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury,
- nie prowadzą działalności zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, zwłaszcza dotyczącymi ochrony środowiska, prawa pracy i praw socjalnych, w tym BHP,
- naruszają przepisy o zatrudnieniu, bezpieczeństwie i higienie pracy oraz powoduje

zagrożenia dla środowiska naturalnego i pracowników,

- w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem Postępowania ze swej winy nie wykonali należycie jakiejkolwiek umowy dla Grupy QEMETICA, wykonali ją z nienależytą starannością lub nie dają rękojmi należytej realizacji Umowy;

Zleceniodawca uzna, że Oferent nie podlega wykluczeniu na podstawie oświadczenia stanowiącego Załącznik nr 10 do SIWZ załączonego do Oferty.

10. Kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty:

Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie kryterium ceny.

Oferty na każde z dwóch zadań będą oceniane osobno.

Oferta najkorzystniejsza to oferta o największej liczbie punktów.

Kryteria oceny ofert	Wartość punktowa wagi w %
Cena	100

a. Wagi przypisane do kryteriów:

- Ilość punktów: 100 pkt
- Waga: 100 %

b. Sumaryczna ilość punktów uzyskanych przez Oferenta zostanie ustalona wg wzoru:

$C = C_{min} / C_o \times 100 \text{ pkt} \times 100\%$, gdzie:

- C – liczba punktów przyznana ocenianej ofercie w ramach kryterium cena oferty;
- C_{min} – najniższa cena netto zaoferowana w nieodrzuconych ofertach złożonych w postępowaniu;
- C_o – cena netto oferty ocenianej;

Łącznie w ramach kryteriów, Oferenci mogą uzyskać 100 pkt.

11. Wizja lokalna:

Oferenci ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia muszą odbyć wizję lokalną na terenie realizacji zamówienia i w jego okolicy w celu dokonania prawidłowej wyceny przedmiotu zamówienia.

- a. Miejsce: QEMETICA Soda Polska S.A. ZP Inowrocław, Portiernia Główna, ul. Fabryczna 4, 88-101 Inowrocław, UWAGA: UCZESTNICZY WIZJI LOKALNEJ WINNI POSIADAĆ KASKI OCHRONNE, KAMIZELKI ODBLASKOWE, OBUWIE OCHRONNE, OKULARY OCHRONNE, UBRANIE OCHRONNE.
- b. Termin: **02.09.2026 godz. 10:00**, zbiórka Portiernia Główna ZP Inowrocław, ul. Fabryczna 4.
- c. Udział w wizji lokalnej wymaga wcześniejszego zgłoszenia na adres e-mail: ewelina.jedraszczak@qemetica.com

- d. PRZED WIZJĄ LOKALNĄ NALEŻY KONIECZNIE ODBYĆ SZKOLENIE BHP. SZKOLENIE ODBYWA SIĘ ONLINE na telefonie bądź w przeglądarce internetowej na własnym komputerze. Link do szkolenia zostanie przesłany po zgłoszeniu się na wizję lokalną, Szkolenie musi odbyć każda osoba, która będzie wchodzić na teren zakładu, w przeciwnym razie nie zostanie wpuszczona na teren zakładu.

12. Warunki odbioru:

- a. Odbiór prac polega na ocenie rzeczywistego wykonania prac pod kątem ich jakości, zgodności z zakresem zamówienia oraz wymaganiami SIWZ. Ocena ta będzie przeprowadzona w oparciu o formularze protokołów przygotowane przez Zamawiającego. Oferent, po zakończeniu robót w danym etapie, zobowiązany jest niezwłocznie poinformować Zamawiającego na piśmie o gotowości do odbioru prac. Odbiór prac zostanie przeprowadzony przez komisję wyznaczoną przez Zamawiającego, w obecności przedstawicieli Oferenta. Komisja oceni jakość wykonanych prac na podstawie:
- przedłożonych dokumentów,
 - zgodności wykonania z wymaganiami opisanymi w dokumentacji przetargowej.
 - wyników badań i pomiarów,
 - oceny wizualnej.
- b. Wszelkie zmiany, poprawki i uzupełnienia wynikające z winy Oferenta muszą zostać wykonane przez niego nieodpłatnie w terminie do 10 dni od daty powiadomienia lub niezwłocznie, jeżeli sytuacja będzie tego wymagała.

13. Osoby do kontaktu w sprawie zapytania ofertowego:

- a. Kupiec prowadzący postępowanie:

Imię i nazwisko: Ewelina Jędraszczak

Telefon: +48512515578

E-mail: ewelina.jedraszczak@gemetica.com

- b. Osoby odpowiedzialna za udzielanie informacji i wyjaśnień technicznych:

Imię i nazwisko: Daniel Gęsikowski

Manager Transformacji Energetycznej

Telefon: +48669600468

E-mail: daniel.gesikowski@gemetica.com

Imię i nazwisko: Adam Jedliński

Manager Technologii Produkcji Energii

Telefon: +48514308089

E-mail: adam.jedlinski@gemetica.com

Imię i nazwisko: Łukasz Kiedzik

Project Manager

Telefon: +48603078212

E-mail: lukasz.kiedzik@gemetica.com

14. Dodatkowe postanowienia:

- a. Wszelkie informacje przedstawione w niniejszym SIWZ i załącznikach oraz udostępniane Oferentom w trakcie postępowania zakupowego, przekazywane są wyłącznie w celu przygotowania oferty i nie powinny być wykorzystywane w innych celach, ani udostępniane podmiotom nie uczestniczącym w Postępowaniu.
- b. Zapytanie nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66. § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. 1964, nr 16, poz. 93 z późn. zm.) i nie powoduje powstania po stronie Oferenta jakichkolwiek podstaw do żądania zawarcia z Zamawiającym lub innym podmiotem z Grupy Qemetica jakiegokolwiek umowy.
- c. Postępowanie prowadzone jest w sposób przejrzysty, proporcjonalny, zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie Oferentów.
- d. Postępowanie może zostać odwołane lub unieważnione przez Zamawiającego na każdym jego etapie, bez podania przyczyny takiego odwołania lub unieważnienia. Oferentom nie przysługuje żadne roszczenie w stosunku do Zamawiającego w przypadku odwołania lub unieważnienia postępowania.
- e. Oferenci uczestniczą w postępowaniu na własne ryzyko. Koszty związane z udziałem w postępowaniu, w tym koszty związane ze sporządzeniem i przedłożeniem Oferty ponosi Oferent, niezależnie od wyniku postępowania. Złożenie Oferty nie powoduje powstania po stronie Zamawiającego odpowiedzialności z tytułu zwrotu kosztów poniesionych w związku z udziałem w postępowaniu.
- f. Zapytanie może zostać zmienione przed upływem terminu składania ofert przewidzianego w Zapytaniu. Informacja o zmianie zostanie uwzględniona w Zapytaniu oraz opublikowana w taki sam sposób, w jaki opublikowano zapytanie. W przypadku, gdy zmiana powodować będzie konieczność modyfikacji Oferty, Zamawiający przedłuży termin składania Ofert o czas niezbędny do wprowadzenia zmian wynikających z modyfikacji treści Zapytania.
- g. Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzania w toku postępowania wiarygodności przedstawionych przez Oferentów dokumentów, wykazów, danych i informacji. Zamawiający wykluczy z postępowania Oferenta, co do którego wskutek sprawdzenia wiarygodności Oferty poweźmie informacje o zawarciu w złożonej Ofercie nieprawdziwych informacji.
- h. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia **11.09.2026 do godziny 23:59**.

- i. Czas wskazany w Zapytaniu oblicza się na podstawie Strefy czasowej właściwej dla Warszawy (UTC/GMT +01:00) Europe/Warsaw.
- j. Ofertę należy złożyć poprzez platformę zakupową Logintrade (<https://platforma-qemetica.logintrade.net/>) w formie elektronicznej (opatrzonej podpisem kwalifikowanym) z podziałem na część handlową i merytoryczną. W przypadku braku możliwości wykorzystania podpisu kwalifikowanego, dopuszcza się złożenie skanu podpisanej Oferty.
- k. W przypadku wystąpienia problemów technicznych i braku możliwości złożenia Oferty poprzez platformę zakupową, za skutecznie złożoną Ofertę uznaje się Ofertę, która w wyznaczonym terminie została przesłana na następujący adres mailowy: ewelina.jedraszczak@qemetica.com po uprzednim potwierdzeniu wystąpienia problemów technicznych. W pierwszej kolejności należy jednak skontaktować się z „Centrum Pomocy” platformy. Jeżeli problem nie będzie mógł być rozwiązany, wówczas będzie możliwe przesłanie Oferty na powyższy adres, w wyznaczonym terminie składania Ofert.
- l. Wymaga się, aby Oferta była podpisana przez osobę/osoby uprawnione do reprezentacji. W przypadku, gdy Oferta jest podpisywana przez osoby, które nie są wskazane w KRS jako upoważnione do reprezentacji Oferenta, wymagane jest załączenie do Oferty dokumentu potwierdzającego umocowanie przedstawiciela Oferenta do działania w jego imieniu i na jego rzecz.
- m. Ofertę należy przygotować w języku polskim i w walucie PLN.
- n. Cena ofertowa musi uwzględniać wszystkie koszty i opłaty niezbędne do zrealizowania zamówienia.
- o. Oferty niespełniające wymagań określonych w Zapytaniu, złożone po terminie lub w inny sposób niż określony w SIWZ zostaną odrzucone.
- p. W przypadku stwierdzenia w Ofercie braków lub nieścisłości oraz niedostarczenia wszystkich wymaganych dokumentów Oferent zostanie powiadomiony o możliwości uzupełnienia Oferty w wyznaczonym terminie. Oferenci mogą zostać również poproszeni o złożenie wyjaśnień dotyczących treści Oferty. Oferty niespełniające wymogów (niedające się uzupełnić lub nieuzupełnione) zostaną odrzucone.
- q. Termin związania Ofertą wynosi 90 dni od daty upływu terminu składania ofert.
- r. Zamawiający wybierze Oferenta, który spełnia warunki udziału w Postępowaniu, którego Oferta uznana zostanie za najkorzystniejszą.
- s. Zamawiający dopuszcza przeprowadzenie dodatkowych negocjacji z Oferentami, których Oferty spełniły warunki udziału w postępowaniu wskazane w Zapytaniu ofertowym oraz/lub przeprowadzenie aukcji elektronicznej w celu wyłonienia Wykonawcy.
- t. Przedmiotem negocjacji będzie cena.

- u. Negocjacje prowadzone będą wyłącznie w języku polskim, przy czym dopuszczalny jest udział tłumacza na koszt i ryzyko Oferenta, pod warunkiem pisemnego zobowiązania przez Oferenta, korzystającego z pomocy tłumacza, do zachowania przez tego tłumacza w poufności wszystkich informacji, w posiadanie których wszedł w związku z postępowaniem, w tym w czasie negocjacji.
- v. Po przeprowadzonych negocjacjach Zamawiający wyznaczy wszystkim Oferentom termin na złożenie zaktualizowanego formularza ofertowego, stanowiącego Załącznik nr 9 do SIWZ, uwzględniającego cenę wynikającą z przeprowadzonych negocjacji.
- w. Zaktualizowane Oferty zgodnie z punktem 14 v. zostaną ocenione na podstawie podanych w SIWZ kryteriów oceny Oferty.
- x. Pytania należy zadawać poprzez Platformę Zakupową QEMETICA w trybie zadawania pytań „komunikaty dotyczące zdarzeń” w terminie do **04.09.2026 do godz. 23:59**.
- y. Zamawiający będzie odpowiadał na pytania w miarę ich spływania na Platformie Zakupowej QEMETICA.
- z. Zamawiający informuje, że na pytania zadane po terminie określonym w punkcie 14 x. powyżej nie jest zobowiązany do udzielenia odpowiedzi.
- aa. Wynagrodzenie Wykonawcy będzie płatne po upływie 60 dni od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury, wystawionej po realizacji danego etapu zadania zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym potwierdzonej podpisaniem protokołu odbioru przez osoby wskazane przez Zamawiającego. Za datę zapłaty uznaje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
- bb. Zamawiający nie wyraża zgody na cesję wierzytelności wynikających z umowy.
- cc. Zamawiający wymaga, aby Oferent dostarczył Zamawiającemu najpóźniej w ciągu 14 dni od dnia podpisania umowy, Bankową Gwarancję Dobrego Wykonania umowy, zabezpieczającą należyte wykonanie umowy, w tym wykonanie zobowiązań z tytułu udzielonej gwarancji jakości oraz roszczenia wynikające z tytułu rękojmi lub niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, w tym w szczególności kary umowne, roszczenia odszkodowawcze, roszczenia o zwrot kosztów wykonania zastępczego, oraz poniesione koszty postępowania sądowego i egzekucyjnego, na 15% wartości wynagrodzenia ryczałtowego netto wskazanego w umowie, ważną do upływu 30 dni od końca okresu gwarancji.
- dd. Oferent jest zobowiązany posiadać i utrzymywać przez cały okres realizacji UMOWY i udzielonej gwarancji jakości ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej deliktowej i kontraktowej (OC) za szkody wyrządzone osobom trzecim i kontrahentowi (w tym Zamawiającemu) w związku z realizacją Umowy, z sumą ubezpieczenia nie niższą niż kwota określona w UMOWIE, w zaakceptowanym przez Zamawiającego towarzystwie

ubezpieczeniowym.

15. Załączniki:

- a. Załącznik nr 1 – Studium wykonalności — zostanie udostępniony po podpisaniu Umowy o zachowaniu poufności stanowiącej załącznik nr 18 do SIWZ.
- b. Załącznik nr 2 – Proponowana nowa trasa przyłącza ciepłowniczego.
- c. Załącznik nr 3 – Warunki przyłączenia do sieci ciepłowniczej ZEC.
- d. Załącznik nr 4 – Zakres prac projektowych i wymagania dot. dokumentacji.
- e. Załącznik nr 5 – Harmonogram realizacji prac projektowych.
- f. Załącznik nr 6 – Lista parametrów gwarantowanych.
- g. Załącznik nr 7 – Ogólne warunki umowy o prace projektowe v.02.04.2025.
- h. Załącznik nr 8 – Wzór Bankowej Gwarancji Należytego Wykonania Umowy v. 11.03.2026.
- i. Załącznik nr 9 – Formularz oferty.
- j. Załącznik nr 10 – Oświadczenia.
- k. Załącznik nr 11 – Standardy techniczne Qemetica – branża elektryczna.
- l. Załącznik nr 12 – Standardy techniczne Qemetica – Process Engineering.
- m. Załącznik nr 13 – Standardy techniczne Qemetica – CCTV.
- n. Załącznik nr 14 – Standardy techniczne Qemetica – branża IT.
- o. Załącznik nr 15 – Klauzule Umowne Grupy QEMETICA.
- p. Załącznik nr 16 – Standardy wyk. prac na terenie ZP Grupy QEMETICA.
- q. Załącznik nr 17 – Opłaty za usługi dodatkowe świadczone dla firm obcych 2026_ZP Inowrocław.
- r. Załącznik nr 18 – Umowa o zachowaniu poufności.